



1. A co jeżeli palniki megawatowej kotłowni parowej są zasilane bezpośrednio z przyłącza średniego ciśnienia PE, które ma po 100 m długości ? To stanowi duży bufor zapewne.

Trzeba zawsze przeanalizować jeszcze czy nie występują po drodze np. urządzenia stabilizujące ciśnienie, które mogą powodować dodatkową zwłokę w zadziałaniu – np. z ciśnienia 300 kPa do 100 kPa (1000 mbar). Zawsze trzeba indywidualnie podejść do sprawy.